



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyírbátor, 0207/2 hrsz. baromfifeldolgozó üzem telephely
Szabolcs katasztrófavédelmi mobil labor (KML) mérési eredmények
2026.06.10. (frissítés dőlt betűvel jelezve)

KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek														
Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	NO (ppm)	NO ₂ (ppm)	SO ₂ (ppm)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	Cl ₂ (ppm)	NH ₃ (ppm)	C ₃ H ₈ (ARH%)	HCl (ppm)	H ₂ (ppm)	COCl ₂ (ppm)	HF (ppm)
1.	telephelyen belül	03:30	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	250	0
2.	telephelyen belül	03:58	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	245	0
3.	telephelyen belül	04:08	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	210	0
4.	telephelyen belül	04:10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	105	0
5.	telephelyen belül	04:20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nyírbátor, Árpád u. 94.	04:41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nyírbátor, Vágóhid u.	04:46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nyírbátor, Szennyvíz telep	04:48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Nyírbátor, Hunyadi u. 50.	04:55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Nyírbátor, Encsencsi u. 28.	05:02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	telephelyen belül	05:23	0	0	0	60	35	0	0	0	0	0	225	0
12.	<i>telephelyen belül</i>	8:58	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0</i>
ERPG2/referencia értékek*			25 ppm	15 ppm	3 ppm	350 ppm	30 ppm	3 ppm	150 ppm	20 %	20 ppm	8000 ppm	0,5 ppm	20 ppm

*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyírbátor, 0207/2 hrsz. baromfifeldolgozó üzem telephely
Szabolcs katasztrófavédelmi mobil labor (KML) mérési eredmények
2026.06.10. (frissítés dőlt betűvel jelezve)

KML gázkoncentráció mérés adatai – kézi műszerek												
Sorszám	Mérés helye	Mérés ideje	O ₂ (tf%)	CO ₂ (tf%)	CO (ppm)	CH ₄ (ARH%)	EX (ARH%)	SO ₂ (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	Cl ₂ (ppm)	NH ₃ (ppm)
1.	telephelyen belül	05:27	20,8	0,07	64	0	0	0	0	0,4	0	0
2.	<i>telephelyen belül</i>	8:50	20,8	0	0	0	0	0	0	0	0	40
ERPG2/referencia értékek*			19,5- 23 tf%	1 tf%	350 ppm	20 %	20 %	3 ppm	30 ppm	15 ppm	3 ppm	150 ppm

*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

Tájékoztatás: A katasztrófavédelem által végzett gázkoncentráció mérések a káreseménnyel összefüggő helyszíni döntéshozatalt támogatják a szükséges védőfelszerelések, a védőtávolság és a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ezek a mérések nem helyettesítik a hatáskörrel rendelkező társhatóságok akkreditált méréseit.